

УМОВИ КАНАЛІЗАЦІЇ

1. Санітарно-технічні показники стічних вод:

а) середньодобове скидання стоків 671,15 м.куб/добу;

б) максимальне скидання стоків 20,18 л/сек.;

в) коефіцієнт нерівномірності _____;

г) БСК₅ від _____ мг/л до _____ мг/л;

г) характерні інгредієнти стічних вод, токсичні та шкідливі речовини і їх гранично допустимі концентрації в стоках (у контрольному колодязі і в місці підключення):

_____ не більше _____ мг/л;

_____ не більше _____ мг/л і т.д.

Концентрації солей важких металів повинні відповідати нормам, які встановлені Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженими наказом Держбуду України від 19.02.2002 №37, зареєстрованими в Мін'юсті 26.04.2002 за № 403/6691.

За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-75:2013 і Правилам приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України та місцевим Правилам приймання згідно рішення сесії Бориспільської міської ради від 26 травня 23016 року №670-9-VII _____
(назва населеного пункту)

Правилам користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України.

2. Для дотримання вимог п.1 необхідне проведення на майданчику об'єкта архітектури таких будівельно-монтажних робіт та вжиття організаційно-технічних заходів:

а) _____

б) _____

3. Місцем приєднання до міської каналізаційної мережі існуючий **КК по вул. Нижній Вал**

4. Точка розподілу є **перший каналізаційний колодязь від будинку.**

5. Особливі умови

6. Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки і осади локальних очисних споруд у господарсько-побутову каналізацію населеного пункту не приймаються.

7. До плану капітальних робіт в обсязі пайової участі необхідно включити такі роботи з будівництва або реконструкції зовнішніх мереж і споруд.

8. Загальний розмір пайової участі замовника у розвитку або реконструкції централізованих систем водопостачання і каналізації населеного пункту становить --- грн. і вноситься на розрахунковий рахунок: м. Бориспіль, вул. Держинського, 10. Р/Р 2600249014 в Бориспільській філії Укргазбанку, МФО 320478, код ЄДРПОУ 20578712.

9. **Проект зовнішніх мереж водопостачання і каналізації об'єкта архітектури у двох примірниках, у т.ч. оригінал, передається на погодження організації, яка видала технічні умови. Після погодження проекту, один екземпляр повертається замовнику. п 9.5.22. «ПТЕ систем водопостачання та каналізації населених пунктів України»**

Технічні умови є складовою частиною вихідних даних на проектування і не дають права на виконання робіт з підключення об'єкта до водопровідно-каналізаційних систем населеного пункту. п 9.5.22. «ПТЕ систем водопостачання та каналізації населених пунктів України»

Технічні умови дійсні на період проектування та будівництва об'єкту.



Гануш О.М.