



**ЗАТВЕРДЖУЮ**

**Перший заступник Бориспільського  
міського голови**

**Підпис Корнійчук М.П.**

**МП 05.01.2017 2/2-3**

## **ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 1**

від 4 січня 2017 року

На підключення до централізованих систем водопостачання та водовідведення «Житлового комплексу з торговими приміщеннями та дошкільним навчальним закладом комбінованого типу з короткочасним перебуванням дітей», в м. Борисполі Київської обл..

### **ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ**

1. Назва замовника (забудовника) та адреса об'єкта: **ТОВ БК «Вегас-Буд», м. Бориспіль вул. Європейська, пров. Новий, вул. Франка. вул Нова**
2. Вид будівництва (нове, реконструкція) нове
3. Нормативні терміни:  
проектування 2017 будівництва 2017 -2020 р.р.  
введення об'єкта в експлуатацію 2020 рік

### **УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ.**

1. Потреба у воді 686,6 м.куб/добу, максимальні витрати 10,28 л/сек.
  2. Витрати на пожежогашіння: внутрішнє – 5 л/сек.; зовнішнє – 20 л/сек.  
Відпуск води проводиться: цілодобово / за графіком з \_\_ до \_\_ годин.
  3. Вода, що подається, відповідає вимогам **ДСан Пін 2.2.4-171-10**
  4. Місцем підключення є: **водопровідна мережа діаметром 225 мм по вул Новій та ВК існ вул Європейській (визначити проектом)** з тиском в точці підключення від 2,3 до 2,5 атм. (кг/кв.см)
- Подача води із зазначеним тиском гарантується: цілодобово
5. Мережа: кільцева
  6. На ділянці мережі, яка проектується, встановити згідно з проектом: пожежні гідранти, водорозбірні колонки тощо
  7. Рекомендований матеріал для труб ПЕ, ПВХ тип «В»
  8. Глибина закладання 1,5 м (з досвіду експлуатації або ДБН В.2.5-74: 2013, ДСТУ-НБВ.2.5.-40:2009).
  9. Водопровідний ввід обладнати водомірним обліком холодної води (з точністю вимірювання лічильника **R-800**). Діаметр водоміру визначити проектом.

**Передбачити вузли обліку витрат води з витратомірами (лічильниками) холодної води, параметри яких відповідають діючим стандартам, технічному регламенту щодо суттєвих вимог до вимірювальної техніки та обладнані пристроями для знімання інформації, передачі її на диспетчерський пункт. Лічильники необхідно розміщувати в місцях загального користування (поверхові площадки)**

10. Умови підключення.
11. Точка розподілу є: **підключення в водопровідному колодязі з засувкою.**
12. До плану капітальних робіт в обсязі пайової участі необхідно включити такі роботи:
  1. **Виконати реконструкцію ВЗВ № 1 по вул. Гоголя, ба з заміною насосного агрегату 8НД8 на каскадну насосну станцію «GRUNDFOS» з частотним регулюванням продуктивністю 600 м. куб/год та тиском 45-50 м.**
  2. **Виконати реконструкцію водопровідної мережі із труб ЧВ 150мм з заміною труб на ПЕ або ПВХ діам.225мм, з переключенням існуючих споживачів.**