



РЕГІОНАЛЬНА
ГАЗОВА КОМПАНІЯ
КИЇВОБЛГАЗ

ПАТ "КИЇВОБЛГАЗ"
СЕКТОР ІНВЕСТИЦІЙ ВТВ
ДЛЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ ПРИСДНАННЯ до газорозподільної системи

№ 003-1 від 19.01.2017 р.

Замовник присднання: ТОВ "Будівельна компанія "Вегас Буд".

Тип присднання: нестандартне (№ 0402330101346).

Розробку проекту зовнішнього газопостачання забезпечує: Замовник.

I. Характеристика об'єкта (земельної ділянки) замовника

1. Назва: житловий комплекс з торговими приміщеннями та ДНЗ.
2. Місце розташування: м. Бориспіль, вул. Червоноармійська, пров. Новий, вул. Франка, вул. Нова.
3. Функціональне призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

II. Розрахункові параметри присднання

1. Місце забезпечення потужності об'єкта Замовника встановлюється на: газопровід високого тиску (Ду 250 мм. $P \leq 1,2$ МПа), що прокладений до ГГРП №32 по вул. Шевченка.
2. Точка присднання об'єкта Замовника: на межі території об'єкту.
3. Технічна (пропускна) потужність замовлена в точці присднання: 1000,0 м³/год.
4. Проектний тиск газу в місці забезпечення потужності становить: 1,2 МПа.
5. Розрахунковий тиск газу в місці забезпечення потужності становить: 0,6 МПа.
6. Прогнозована точка вимірювання (місце встановлення вузла обліку): межа території об'єкту.

III. Вихідні дані для проектування газових мереж зовнішнього газопостачання

1. При проектуванні газових мереж зовнішнього газопостачання (від місця забезпечення потужності до точки присднання), будівництво яких забезпечується ПАТ "Київоблгаз", необхідно передбачити:
 - встановлення вимикаючого пристрою за межами території об'єкту;
 - встановлення ШРП (1,2/0,3), тип регулятора визначити розрахунком;
 - встановлення єдиного вузла обліку газу для житлового комплексу;
 - прокладку над поліетиленовими трубами газопроводів попереджувальної поліетиленової стрічки жовтого кольору з вмонтованим в неї алюмінієвим або мідним дротом;
 - весь комплекс робіт, пов'язаних з присднанням (будівництвом та введенням в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання об'єкта від місця забезпечення потужності до точки присднання) об'єкта до газових мереж.
2. Вимоги до оформлення проекту: проектно-кошторисну документацію на зовнішнє газопостачання винесати окремою книгою.
3. Після погодження з усіма зацікавленими установами та до початку будівництва проектно-кошторисну документацію на газові мережі зовнішнього газопостачання необхідно погодити з Управлінням технічного розвитку ПАТ "Київоблгаз" за адресою: м. Київ, просп. Свободи, 2 "г".


IV. Вихідні дані для проектування газових мереж внутрішнього газопостачання

1. При проектуванні газових мереж внутрішнього газопостачання (від точки присднання до газових приладів Замовника), будівництво яких забезпечується Замовником, необхідно передбачити:

- встановлення ШРПІ, тип регулятора визначити розрахунком;
 - прокладання розрахунковим діаметром розподільних газопроводів низького тиску по території житлового комплексу;
 - для газопостачання житлових будинків та нежитлових будівель і приміщень отримати окремі технічні умови на кожен об'єкт.
2. Проектно-кошторисну документацію внутрішнього газопостачання до початку будівництва необхідно погодити з Управлінням технічного розвитку ПАТ "Київоблгаз" за адресою: м. Київ, просп. Свободи, 2 "г".

V. Вимоги до комерційного вузла обліку природного газу

1. При проектуванні комерційного вузла обліку необхідно:
- типорозмір визначити розрахунком, згідно розрахункових параметрів присіднання;
 - надати повну схему газопостачання об'єкту (для реконструкції до та після неї), газопроводи показати повністю від точки присіднання до газоспоживаючого обладнання, зазначити довжини, діаметри та тиск;
 - перед лічильником передбачити фільтр заводського виготовлення фільтрацією не гірше 50 мкм, між лічильником і фільтром не повинно бути будь-якої запірної арматури.
2. Закупівля, монтаж та прийняття в експлуатацію вузла обліку забезпечується ПАТ "Київоблгаз" за рахунок плати за присіднання Замовника.
3. Проекти газових мереж зовнішнього і внутрішнього газопостачання та комерційного вузла обліку газу і його складових мають бути розроблені з урахуванням вимог Кодексу газорозподільних систем, ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання", ПБСГ та інших нормативних документів, діючих на час їх розробки.
4. Додаткові вимоги та рекомендації до технічних умов:
- до виконання проектних робіт отримати письмовий дозвіл власника газопроводу на присіднання до розподільної системи газопостачання;
 - проектно-кошторисну та виконавчо-технічну документацію передати в Управління технічного розвитку ПАТ "Київоблгаз" в паперовому та електронному вигляді (формат для проектної документації - JPEG або PDF, формат для кошторисної документації - IMS або BSDU).
5. Ситуаційний план (ескізне креслення) розміщення ділянки газопроводу, на якому встановлюється точка приєднання та визначається прогнозована точка вимірювання (місце встановлення вузла обліку).



Технічні умови склав: Бродецький О.Й.

Телефон для консультацій: (044) 428-98-39.

Примітка. Обгрунтованість вихідних даних технічних умов може бути оскаржена Замовником в установленому порядку, зокрема через проведення незалежної експертизи.

Оператор ГРМ:

ПАТ "Київоблгаз"

08150, Київська обл., Кисво-Святошинський р-н,
м. Боярка, вул. Шевченка, 178.

Для листування: 04210, м. Київ, просп. Героїв
Сталінграду, 20 "а". Тел.: (044) 428-98-44

Директор технічний Кишкар П.О.

Замовник:

ТОВ "Будівельна компанія "Вегас Буд"

м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 41, р/р
2600475817 АБ "Укргазбанк", МФО 320478. КОД
35925465, тел. 096-464-96-85

" " 20 року

"28" 04 2017 року

77964

ТОВ "Будівельна компанія "Вегас Буд"
м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 41

Тел.: 096-464-96-85

Дозвіл на присіднання

Вам дозволяється здійснити присіднання об'єкту:

житловий комплекс з торговими приміщеннями та ДПЗ

розташованого за адресою:

м. Бориспіль, вул. Червоноармійська, пров. Новий, вул. Франка, вул. Нова

до розподільних газових мереж з об'ємом споживання природнього газу до: 1000,0 м³/год.

Директор технічний



П.О. Кишкар